



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО г.о. ПОДОЛЬСК
Московская область, г. Подольск, ул. К. Готвальда, д.6, т. 8(4967)54-56-16, ogpnpodolsk@yandex.ru

г. Подольск, ул. Народная, д.4
(место составления акта)

« 28 » апреля 2018 г.
(дата составления акта)

10 час. 00 мин.
(Время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 61

По адресу: 142104, Московская область, г. Подольск, ул. Народная, д.4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 61 от «11» апреля 2018 г. начальника отдела надзорной деятельности по г.о. Подольск Наумова В.А., была проведена плановая проверка МОУ СОШ №16 с целью надзора за выполнением требований пожарной безопасности в помещениях объекта защиты

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» апреля 2018 г. с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин., продолжительность 2 ч. 00 мин.

« » 2018 г. с ч. мин. до ч. мин., продолжительность ч. мин.

Общая продолжительность проверки: 2 часа на объекте 26.04.2018г. ;

Акт составлен: отделом надзорной деятельности по г.о. Подольск
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**

12.04.2018 18:03

Мосыкина Т.М. (заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор г.о. Подольск по пожарному надзору капитан внутренней службы Донских Александр Сергеевич,

(лицо(а) проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заместитель директора по безопасности Ковальских В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется); должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами и документами:


1. Лестничные клетки на первом этаже не оборудованы дверьми с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1)»).
2. Здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (раздел 7 таблица 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности);
3. На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ) (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390);
4. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.35 Правил).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного юридического лица представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного юридического лица представителя, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:


Подпись лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.о. Подольск
по пожарному надзору

Донских Александр Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» апреля 2018 г.


(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» апреля 2018 г.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)